

## Prüfbericht

**Nr. 06-6-2170/Fm 01**

**Auftraggeber:** Dafo Fomtec AB  
P. O. Box 683  
SE – 135 26 Tyresö, Schweden

**Hersteller:** Dafo Fomtec AB  
P. O. Box 683  
SE – 135 26 Tyresö, Schweden

**Antrag vom:** 06.07.2006

**Inhalt des Antrages:** Prüfung eines Schaummittels zum Nachweis der  
Übereinstimmung mit EN 1568-3: 2000

**Hersteller-  
Typbezeichnung:** Fomtec AFFF 1% F

**Schaummittelklasse  
Anhang A EN 1568:** wasserfilmbildendes Schaummittel (AFFF)

**Eingang der Probe:** 22.09.2006

**Prüflaboratorium:** MPA Dresden GmbH  
Amtlich anerkannte Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -geräte  
Fuchsmühlenweg 6F  
D-09599 Freiberg  
GERMANY

Dieser Bericht umfasst 11 Seiten, einschließlich 1 Anhang.

**Allgemeine Hinweise:**

Für die Prüfung fanden nur die im Bericht angeführten Einrichtungen und Materialien Verwendung. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Muster.

Der Bericht darf ohne schriftliche Zustimmung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Veröffentlichungen von Prüfberichten und Hinweise auf Prüfungen zu Werbezwecken bedürfen in jedem Einzelfall der schriftlichen Einwilligung der Prüfstelle.

Jede Seite dieses Berichtes ist mit dem Dienststempel der Prüfstelle versehen.

**Gesamtergebnis:**

Das wasserfilmbildende Schaummittel Fomtec AFFF 1% F wurde nach der Norm EN 1568

- Teil 3 (Schwerschaum zum Aufgeben auf nicht-polare Flüssigkeiten) geprüft.

Das geprüfte Schaummittel mit der Bezeichnung Fomtec AFFF 1% F erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1568-3 Ausgabe 2000.


*Löschleistungsstufe und Rückbrandbeständigkeit:*

EN 1568 Teil	Unter Verwendung von	
	Leitungswasser	künstlichem Meerwasser
3	<b>IB</b>	<b>IB</b>

**Hinweis:**

Ein Rückstellmuster des geprüften Schaummittels wird bei der Prüfstelle aufbewahrt.

Freiberg, den 09.01.2007

  
Dipl. Ing. Dittrich  
Leiter der Prüfstelle

